

国产跨平台操作系统研发及生产项目 1#、2#厂房及地下室
消防及生活水泵采购项目

邀标文件

邀请单位：武汉盛世金帆工程项目管理有限公司

日期：2025 年 7 月 7 日

各邀请单位：

兹有我公司负责建设的国产跨平台操作系统研发及生产项目 1#、2# 厂房及地下室工程，因工程建设需要，现郑重邀请贵公司参加本项目消防及生活水泵采购投标。

一、项目概况

1、项目名称：国产跨平台操作系统研发及生产项目 1#、2# 厂房消防及生活水泵采购项目。

2、项目规模：总建筑面积约 30000 m²。

二、招标范围

本工程的消防及生活水泵采购。

三、服务期/工期

合同签订之日起 15 个日历日。

四、投标文件组成

1、有效的企业营业执照（企业具备经营资格）。

2、生产许可证：专门针对消防泵等特种设备，确保生产活动符合国家标准和安全要求。

3、ISO9001 质量管理体系认证：符合国际通用的质量管理标准，企业有能力持续稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。

4、CCCF 认证（中国消防产品认证）：消防产品的市场准入许可证。

5、相关产品检测报告：由第三方机构出具的检测报告，保证消防泵的各项性能指标符合国家标准。

五、定标原则

参选单位若愿意接受邀请，请按照上述要求按时递交投标文件，本项目采取合理低价中标原则。

联系人： 陈汉北 联系电话： 13397117673

武汉盛世金帆工程项目管理有限公司 2025 年 7 月 7 日

附件 1:

消防及生活水泵采购清单

序号	名称	规格	数量	单位	备注
消防系统水泵组					
注：消防水泵产品需包含：3C 证书、AB 签、检测报告、合格证、接线原理图					
1	消火栓水泵	XBD8.2/30G-FLG, Q=30L/S, H=82m, N=55kW	2	台	不锈钢叶轮、机械密封 国标电机、可长时间工作 配套消防控制电气装置
2	喷淋水泵	XBD9.3/45G-FLG, Q=45L/S, H=93m, N=90kW	2	台	不锈钢叶轮、机械密封 国标电机、可长时间工作 配套消防控制电气装置
3	双电源柜	B1AT-XF, JHL	1	台	主要元器件采用正泰，含隔离型双电源，含电压电流表，含浪涌，含供电开关 2 路，防护等级 IP55，铜排并柜 (电柜配制参数参照电气系统图)
4	消火栓控制柜	B1AC-XF2, HS-XFB-1	1	台	主要元器件采用正泰，星三角控制，一用一备，含机械应急启动装置，防护等级 IP55，铜排并柜 (电柜配制参数参照电气系统图)
5	喷淋控制柜	B1AC-XF3, HS-XFB-2	1	台	主要元器件采用正泰，星三角控制，一用一备，含机械应急启动装置，防护等级 IP55，铜排并柜 (电柜配制参数参照电气系统图)

6	消防巡检柜	B1AC-XF1, HS-XJ-I	1	台	主要元器件采用正泰，低频无压自动巡检，信号反馈，一巡四，防护等级 IP55，铜排并柜（电柜配制参数参照电气系统图）
生活系统成套水泵组					
1	全变频恒压供水设备	GHV30/33SV4/1AG110T 型， Q=66m ³ /h, H=0.73MPa, N=22.03kW	3	台	采用不锈钢多级泵，国标电机，整机过流部件 304 不锈钢材质，可长时间工作 可参考详图集 16S111/P83
		自带变频控制柜	1	套	主要元器件采用正泰，智能变频恒压控制系统，变频器+PLC+触摸屏控制，一台泵一变频
		成套底座管路阀门	1	套	成套底座管路阀门（过流部件食品级 304 不锈钢材质），联接进水管即可用
2	气压罐	V=90L, Φ 450*910 (h)	1	台	可根据供水设备深化
注：消防水泵电柜配制参数需参照电气系统图					

附件 2：商务要求

说明：商务要求均为实质性要求，应当满足或优于。

序号	商务条款	具体内容
1	项目工期/交货期	合同签订之日起 15 个日历日
2	质保期/服务期	质保期 2 年，质保期内提供免费保养
3	项目交付/施工/服务地点：	甲方指定地点
4	报价要求	供应商的响应报价应当包含为完成本采购文件提出的货物或服务等工作全部相关工作所有发生的一切费用（含市场变化，文件未列明等可能发生的费用），即响应报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用，采购人概不负责。
5	资金支付	合同款支付：分三次付款。第一次付款：合同签订后 7 个工作日内，

序号	商务条款	具体内容
		支付合同总价的 30%。第二次付款：设备到货后支付至合同总价 80%。 第三次付款：设备安装调试完毕后支付至合同总价 97%。预留合同金额 3%做为质保金，质保期到期后全部付清。 成交供应商必须按国家有关财税规定开具发票，增值税设备部分 13%。
6	交付标准和方法	交付标准：执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，采购文件及补充文件规定、响应文件承诺及采购合同约定。 成交供应商完成工作内容后向采购人提验收申请，经采购人组织评审通过视为验收合格。
7	违约责任	成交供应商的违约责任： 1 所有成交内容均需按照采购文件指标要求进行检查核对后方可进行报验，不满足采购文件指标和响应承诺的，采购人有权不对其进行验收；同时成交供应商对不满足要求的内容承担违约责任。 2 若非采购人原因，成交供应商逾期提供货物（工程或服务）的，成交供应商应当向采购人支付逾期违约金，逾期违约金为每延误一天的赔偿费按总价款的千分之<u>三</u>计收，直至提供货物（工程或服务）为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之<u>十</u>。一旦达到误期赔偿最高限额且仍无法按期提供货物（工程或服务）的，采购人有权终止合同。 3 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
8	项目培训	安装调试完成并经监督检验合格后，供应商在做好技术资料移交前，应协助采购人做好日常使用管理培训。

附件 3

报价单

[illegible]