
国产跨平台操作系统研发及生产项目 1#、 2#厂房及地下室防火门采购安装项目

询 价 文 件

询价单位：武汉盛世金帆工程项目管理有限公司

日期：2025 年 10 月 23 日

目 录

第一章 询价邀请函	- 1 -
第二章 项目需求	- 3 -
第三章 投标文件格式	- 8 -

第一章 询价邀请函

兹有我公司负责建设的国产跨平台操作系统研发及生产项目 1#、2#厂房及地下室工程，因工程建设需要，现郑重邀请贵公司参加本项目防火门采购投标。

一、项目名称：国产跨平台操作系统研发及生产项目 1#、2#厂房及地下室防火门采购及安装项目

二、项目地址：东西湖区径河街国家网安基地一期网安大道（原内环路）以南、络才路（原支二路）以西

三、招标范围：防火门采购及安装

四、项目情况：详见询价文件第二章项目需求。

五、资格要求：

- 1、在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人；
- 2、法定代表人证明或法定代表人授权委托书；
- 3、投标人可以是制造商或代理商，若为制造商授权的代理商或经销商参与投标，须提供投标货物制造商的唯一授权函；
- 4、企业近 5 年类似业绩证明（体现项目规模及合同金额）；

六、询价文件

- 1、领取时间：2025 年 10 月 23 日-2025 年 10 月 25 日
- 2、领取地址：湖北梦想工厂建筑设计有限公司公司官网“公司动态”栏
(<http://www.mxgcsj.com/>)

七、投标文件

- 1、递交时间：2025 年 10 月 25 日 12:00 前；
- 2、递交方式：在递交截止时间前将盖章扫描的询价文件电子版发至邮箱

(397832943@qq.com) ;

八、联系事项

单位名称：武汉盛世金帆工程项目管理有限公司

地址：武汉市东西湖区金北一路德思远工业园 3 栋 6 楼

联系电话：18971131870

2025 年 10 月 23 日

第二章 采购需求

一、采购清单：

序号	级别	型号	材质	尺寸	单个面积 (M2)	前期安装		后期安装		合计 (M2)
						樘数	面积 (M2)	樘数	面积 (M2)	
1	甲级	FM 甲 1021	钢质	1.0*2.1	2.1	1	2.1			2.1
2		FM 甲 1221	钢质	1.2*2.1	2.52	5	12.6			12.6
3		FM 甲 1121	钢质	1.1*2.1	2.31	3	6.93			6.93
4		FM 甲 1521	钢质	1.5*2.1	3.15	1	3.15			3.15
5		FM 甲 1824	钢质	1.8*2.4	4.32	1	4.32			4.32
6		合计				11	29.1			29.1
7	乙级	FM 乙 1021	木质	1.0*2.1	2.1	7	14.7	3	6.3	21
8			钢质	1.0*2.1	2.1	6	12.6			12.6
9		FM 乙 1221	木质	1.2*2.1	2.52	57	143.64	10	25.2	168.84
10			钢质	1.2*2.1	2.52	9	22.68			22.68
11		合计				79	193.62	13	31.5	225.12
12	丙级	FM 丙 0618	木质	0.6*1.8	1.08	1	1.08			1.08
13		FM 丙 1218	木质	1.2*1.8	2.16	8	17.28			17.28
14		FM 丙 0718	木质	0.7*1.8	1.26	36	45.36			45.36
15		FM 丙 1418	木质	1.4*1.8	2.52	1	2.52			2.52
16		合计				46	66.24			66.24
17	汇总合计					136				320.46
18	甲级防火钢质门					11	29.1			29.1
19	乙级防火钢质门					15	35.28			35.28
20	乙级防火木质门					64	158.34	13	31.5	189.84
21	丙级防火木质门					46	66.24			66.24
22	合计					136	288.96	13	31.5	320.46

二、技术要求:

序号	类 目	内 容
1	防 火 门	1、材料 1.1、门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板，冷轧薄钢板应符合 GB/T708 的规定。门框、门扇、加固件、设有螺孔加固件的钢板厚度在投标文件中必须注明，并提供经国家认可授权检测机构检验的材质检验合格报告。 1.2、钢材应经过磷化处理，并涂两遍防锈底漆，表面静电粉末喷涂，涂层厚度不小于 40μm，涂层均匀、平整、光滑。 1.3、门框钢板厚度不小于 1.2mm，门扇钢板厚度不小于 0.8mm，不带孔的加固件钢板厚度不小于 1.2mm，带孔的加固件钢板厚度不小于 3.0mm。 1.4、门扇和门框内填充材料、粘接剂等，应使用对人体无毒无害的防火隔热材料填实。应达到 GB8624 要求的耐火极限 A 级要求和 GB/T20285-2006 规定产烟毒性危险性分级 ZA2 的要求。投标文件应注明填充材料材质等明细，并提供检测报告。 2、配件： 2.1、防火锁 2.1.1、防火门安装的门锁应是防火锁。防火锁均应有执手，不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外，如管道井门等)。 2.1.2、防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格，并提供检测报告，其耐火性能应符合国家现行规范规定。 2.2、防火合页(铰链) 2.2.1、安装在防火门上的合页(铰链)，不得使用双向弹簧。防火门用合页(铰链)板厚应不少于 3 mm。 2.2.2、防火合页（铰链）应经国家认可授权检测机构检验合格，并提供检测报告，其耐火性能应符合国家现行规范规定。

	2.3、防火闭门装置 2.3.1、防火门应安装防火门闭门器，或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外，如管道井门等)。 2.3.2、防火闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格，并提供检测报告，其性能应符合 GA93 的规定。 2.4 、防火顺序器 双扇、多扇防火门设置盖缝板或止口的应安装顺序器（特殊部位使用除外），其耐火性能应符合国家现行规范规定。 2.5、防火插销 采用钢质防火插销，应安装在双扇防火门或多扇防火门的相对固定一侧的门扇上（若有要求时），其耐火性能应符合国家现行规范规定。 2.6、盖缝板 平口或止口结构的双扇防火门必须设有盖缝板。盖缝板与门扇连接应牢固。盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。 2.7、防火密封件 2.7.1、防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处设密封槽，槽内嵌由不燃性材料制成的密封件。专用防火膨胀密封胶条安装必须平直、无拱起。 2.7.2、防火密封件应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合 GB 16807 的规定。 2.8、安装在钢制防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于 950℃。 3、其它要求及说明 3.1、钢质防火门的外观质量、加工工艺质量、尺寸偏差、防火性能等应符合《防火门验收规范》GB12955-2008 中的相应要求。还应有消防识别码（可通过有关方式确认），所有产品必须通过消防部门的检测检验。
--	---

	3.2、防火门安装后的灵活性应满足要求，启闭灵活、无卡阻现象。 3.3、防火门安装后的可靠性应满足要求，在进行 500 次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。 3.4、防火门洞口尺寸仅作定型参考，以现场实测为准，数量以施工图为准。 3.5、木质防火门是采用经过阻燃处理的木材加工制成的，并在门板中间填充耐火的材质，木质防火门为免漆防火门，钢质防火门表面为喷塑。 3.6、管井需增加防火门下框形成四方框。 3.7、以上防火门均为常闭防火门，不需要消防联动。 3.8、防火门铭牌上的生产企业名称应与产品型式认可证书和检验报告一致，产品名称应明确注明是防火门产品，防火门上贴有贴大“S”身份标识； 3.9、实木防火门的含水率需在 12%以下。 4.0、钢质甲级防火门门框厚度 12cm,门扇厚度 5cm;木质乙级的门框厚度为 10cm，门扇厚度为 4-5cm。
--	--

三、设计及检验依据:除另有注明外，所有工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准，主要包括但不限于：

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 版）

《建筑材料不燃性试验方法》(GB/T 5464-2010)

《防火门窗》（03J609）

《防火门》（GB12955—2015）

《木质门》（WB 1024—2006—T）

《木门窗》（GB/T 29498-2013）

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2020)

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580—2017）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）

《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB 50354—2005）

《防盗安全门通用技术条件》GB17565-2022

四、质量要求：符合现行国家标准及地方相关规范要求，质保期 2 年。

五、工期要求：满足招标人对节点工期和承包范围内工期的要求。计划开工日期及安装进场时间以招标人通知为准；。

六、付款方式：（具体以合同签订为准）

（1）按每批次货到达现场，且货物表面完好、各类资料报送齐全后七个工作日付至该批次的 %货款；

（2）每批次门安装完成并经验收合格后，付至该批次的 %货款；

（3）本工程通过消防验收合格，乙方提供已安装门全部备用锁匙并办理完工程结算手续后 7 天，甲方支付至完双方确认的结算总造价的 %；

（4）留结算总价的 %作为保修金，保修期满后一次性无息支付。

七、其他要求

1、因招标人原因需要进行工程变更造成工程量增减的，中标人投标报价中有相同或类似项目单价的参照相同或类似项目单价计算，中标人投标报价中无相同或类似项目单价的，由招标人、中标人双方共同协商确认。

2、工程完工后，中标人应协助建设单位、施工总承包单位组织相关单位进行验收，并具体负责办理各项验收手续。中标人必须承诺保证工程验收。

3、所有门的颜色由甲方确定，并提供样品一套。

4、所有门采用无腐蚀作用的材料包装，门扇正表面胶质薄膜保护，门框、扇四角及容易磨损的部位采用防撞击及摩擦措施。运输中捆扎稳妥，以保证产品不受磨擦损伤。对没有进行保护或受损的产品，招标人将不予接受。

5、中标人在进场前必须现场测量和复核所有洞口尺寸，并对设计进行相应的调整。若因现场尺寸与设计图纸不符造成返工的，费用由中标人负责。

6、投标人的报价是将防火门送达招标人项目交货地点、安装完成、消防部门验收合格的完整的综合价格。

第三章 投标文件格式

投标函

（甲方）：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目采购的投标邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表投标供应商（投标供应商名称、地址）提交下述投标文件及报价文件。

- 1、
- 2、
-

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 我方承诺所提供的全部响应文件没有虚假，均真实、有效。
2. 我方将按邀标文件的约定履行合同责任和义务；
3. 我方已详细审查全部邀标文件，包括（补充文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；
4. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标；
5. 投标有效期为自递交文件截止之日起，共 90 个日历日；
6. 我方接受邀标文件所列合同履行期限和付款方式。
- 7、与本邀标有关的往来信函：

联系方式：_____

邮箱：_____

邮寄地址：_____

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或法定代表人授权代表签字：_____

日 期：_____年_____月_____日

法人授权代理人授权书

致：

本授权书宣告：_____(投标人名称)(单位法人职务)(姓名)_____合法地代表我单位，授权_____(被授权人所在单位详细名称)_____的_____(被授权人职务)(名称)_____为我单位代理人，该代理人有权在_____ (项目名称及包号)_____ 招标的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人(或业主)协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

(附法人及被委托人身份证)

投 标 人：_____ (盖章)_____

授 权 人：_____ (姓名)_____

授权的代理人：_____ (姓名)_____

联系方式：_____

日 期：

报价表

序号	级别	材质	尺寸	单个面积 (M2)	数量 樘/个	面积合 计 (m²)	报价	
							单价 (元)	总价 (元)
1	甲级	钢质	1.0*2.1	2.1	1	2.1		
2		钢质子母门	1.2*2.1	2.52	5	12.6		
3		钢质	1.1*2.1	2.31	3	6.93		
4		钢质双开门	1.5*2.1	3.15	1	3.15		
5		钢质双开门	1.8*2.4	4.32	1	4.32		
6	乙级	木质	1.0*2.1	2.1	10	21		
7		钢质	1.0*2.1	2.1	6	12.6		
8		木质子母门	1.2*2.1	2.52	67	168.84		
9		钢质子母门	1.2*2.1	2.52	9	22.68		
10	丙级	木质	0.6*1.8	1.08	1	1.08		
11		木质子母门	1.2*1.8	2.16	8	17.28		
12		木质	0.7*1.8	1.26	36	45.36		
13		木质双开门	1.4*1.8	2.52	1	2.52		
14	/	顺位器	/	/	92	/		
15	/	闭门器	/	/	204	/		
16	/	钢门安装费	/	/	26	64.38		
17	/	木门安装费	/	/	123	256.08		
18	/	运输费	/	/	149	320.46		
19	/	灌浆工费	/	/	26	/		
20	汇总合计							

注： 1、本次报价为含税报价，税率 %；
 2、根据现场实际测量确定每扇防火门的面积和数量；

投标单位基本情况表

序号	项	内容
1	单位名称	
2	企业法人	
3	注册资金	
4	注册时间	
5	企业地址	
6	企业资质	
7	企业业绩	
8	企业信誉	全国建筑市场监管平台 信誉情况
		信用中国信 誉情况
		裁判文书网 查询情况
		国家企业信 用信息系统 查询情况

投标单位近三年财务状况表

名称	单位	年	年	年	近 3 年平均值
一．注册资金	万元				—
二．净资产	万元				—
三．总资产	万元				
四．固定资产	万元				—
五．流动资产	万元				
六．流动负债	万元				
七．负债合计	万元				
八．营业收入	万元				
九．净利润	万元				—
十．现金流量净额	万元				—
十一．主要财务指标					—
1．净资产收益率	%				
2．总资产报酬率	%				
3．主营业务利润率	%				
4．资产负债率	%				
5．流动比率	%				
6．速动比率	%				